PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1 : 100/500



	S15	T6	S14	S13	S12	S11	T5	S10	S10	S27	S28	S29	T9	S30
RZĘDNA TERENU	97,65	97,44	97,25	96,89	96,61	96,02	95,91	95,80	95,80	95,82	95,91	96,10	95,93	95,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	93,99	93,89	93,79	93,58	93,45	93,22	93,10	92,98	92,98	93,23	93,43	93,66	93,82	93,92
GŁĘBOKOŚĆ	3,66	3,55	3,46	3,31	3,16	2,80	2,81	2,82	2,82	2,59	2,48	2,44	2,11	1,78
ODLEGŁOŚĆ [m]	499,0		540,0	581,0	608,0	654,0		701,0	00,0	50,0	91,0	136,0		188,0

	S15–S10	S10–S30
SPADEK / DŁUGOŚĆ	L=202m, i=5‰	i=5‰, L=51m
MATERIAŁ	rury z PVC Dz 200 klasy S o jednolitej strukturze ścianek	rury z PVC Dz 200 klasy S o jednolitej strukturze ścianek
ODLEGŁOŚĆ [m] (odcinki)	41m, 41m, 27m, 46m, 47m	50m, 41m, 45m, 52m

1. Kolektor wykonać z rur PVC Dz 200 klasy S o jednolitej strukturze ścianek łączonych na uszczelkę
2. Studnie rewizyjne DN1000 z kręgów betonowych, typu MATBET z włazem DN 625 mm klasy D400, B-45 w8 zgodnie z PN-92/B-10729
3. Kolektor układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm kąt posadowienia kanału 90°
4. Na całej długości wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych (np. Krings Verbau)
5. Wskaźnik zagęszczenia I_s=1,0 (podsypka, zasypka, obsypka)

Przekrój przez wykop - schemat



zasypka - wypełnienie I_s = 1,0 wg Proctora

obsypka - wypełnienie wokół rury (piasek średni) I_s = 1,0 wg Proctora

podsypka piaskowa gr.15 cm, I_s = 1,0 wg Proctora

EKO-WOD-KAN
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
Spółka z o.o. Rok założenia 1989
62-081 Przeźmierowo k/Poznania, ul.Leśna 35
tel. (0-61) 81-42-537 tel./fax. (0-61) 81-61-348
e-mail: eko-wod-kan@wp.pl

Przedsięwzięcie:	**Projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgórnym**			
Inwestor:	Urząd Gminy Tarnowo Podgórne 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115		Tarnowo Podgórne woj. wielkopolskie	
Nazwa załącznika	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ		Skala 1:100/500	
AUTORZY	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Rys. nr
Projektował:	*mgr inż. Ryszard Raś*	168 / 80 PW		7
Opracowali:	*mgr inż. Marcin Aleksandrowicz*			
	mgr inż. Artur Kaczmarczyk			