

Poznań , dnia 14.01.2013 r.

*L-612. 046/2013*

**J.M. SANTECH  
Julia Wiśniewska  
Oś. B.Śmiałego 26/17  
60-682 Poznań**

Poznański Związek Spółek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2013 r. informuje ,że uzgadniamy przejście rurociągiem kanalizacji sanitarnej średnicy 300 mm pod rowem melioracji szczegółowej „L-13” w Tarnowie Podgórnym przy następujących warunkach :

- przejście pod dnem rowu należy wykonać 60 cm pod dnem rowu w rurze osłonowej.
- po wykonaniu prac należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego oraz zgłosić fakt zakończenia robót w P.Z.S.W. celem dokonania odbioru.

DYREKTOR  
*Korzep*  
mgr inż. Leszek Korzep