





UWAGA:

1. Sieć kanaliz. sanit. wykonać z rur PCV, klasy S, z litą ścianką, DN200mm, DN300mm.
2. Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
3. Na całej długości wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych.
4. Wskaźnik zagęszczenia α=0,98 (podsypka, zasypka, obsypka), a pod drogami α=1,0
5. W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy próbne.
6. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, kolidujący przewód należy przełożyć.

JM SANTECH, Julia Wiśniewska, os. B. Śmiałego 26/17, Poznań	
INWESTOR: TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.O. UL. ZACHODNIA 4, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE	
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SZUMIN I UL. SOWIEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM	
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S12-PS	1 : 100/1000
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MIKOŁAJ ROSIEJAK upr. bud. WKP/0162/PWOS/03	BRANŻA: SANITARNA / 04-2013
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JULIA WIŚNIEWSKA upr. bud. WKP/0366/PWOS/09	PROJEKT BUDOWLANY / S-04
	DZ. NR 969/3, 971, 972/1, 1251/3, 1251/4, 1255/2