K-1

K-1



poziom por.77,00 m n.p.m.

	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Zagłębienie [m]	Długość [m]	Odległość [m]	Węzeł
Pompownia P1	86,79	81,63	PCV200 1,50	5,16	4,00	0,00	P1
Istn. eN		81,65				1,50	
Istn. 2x tmA		81,66				2,00	
Studzienka betonowa fi 1,0 m	86,85	81,69	PCV200 2,04	5,16	25,00	4,00	S1
Istn. w90		82,13				25,50	
Istn. t		82,15				26,50	
Studzienka betonowa fi 1,0 m	86,80	82,20	PCV200 0,55	4,60	44,00	29,00	S2
Proj. eN		82,21				30,00	
Istn. 2 x tmA		82,21				31,00	
Istn. eN		82,22				32,00	
Istn. t		82,24				36,00	
Proj. ks160 P1(5,0mb)		82,30				47,00	
Istn. g32		82,35				57,00	
Istn. eN		82,43				71,00	
Studzienka fi 600 mm	86,30	82,44	PCV200	3,86	50,00	73,00	S3
Istn. g32		82,50				85,00	
Proj. ks160 P2(5,0mb)		82,53				92,00	
Istn. w32		82,58				101,00	
Proj. ks160 P3(3,0mb)		82,58				102,00	
Istn. t		82,59				103,00	
Istn. eN		82,69				122,00	
Studzienka fi 600 mm Proj. ks160 P4(2,0mb)	86,30	82,69		3,61		123,00	S4
Istn. g25		82,72				130,00	

K-1


Proj. ks160 P5(6,0mb)
Proj. ks160 P6(3,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Istn. g32
Proj. ks160 P7(2,0mb)
Proj. ks160 P8(7,0mb)
Istn. g63
Istn.
Studzienka fi 600 mm
Proj. ks160 P9(6,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Istn. ks160 P10(4,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Mozliwa kolizja
Istn. w32
Studzienka fi 600 mm
Proj. ks160 P11(2,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Istn. t
Studzienka fi 600 mm
86,15
86,20
86,60
86,62
86,80
86,65
86,58
82,76
82,83
82,87
82,90
82,92
83,00
83,02
83,03
83,04
83,13
83,29
83,40
83,45
83,54
83,57
83,64
83,67
83,70
PCV200
0,50
PCV200
0,52
PCV200
0,52
PCV200
0,54
3,28
3,16
3,31
3,22
3,23
3,01
2,88
36,00
34,00
50,00
21,00
33,00
13,00
12,00
137,00
152,00
159,00
165,00
169,00
184,00
189,00
190,50
193,00
210,00
243,00
264,00
274,00
292,00
297,00
310,00
315,00
322,00
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11


K-1
K-1
Studzienka fi 600 mm
Proj. ks160 P12(3,0mb)
Istn. t
Proj. ks160 P13(3,0mb)
Proj. ks160 P14(2,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Proj. ks160 P15(5,0mb)
Istn. w32
Studzienka fi 600 mm
Istn. t
Istn. g63
Studzienka fi 600 mm
Istn. g32
Proj. ks160 P16(6,0mb)
Istn. eN
Istn. w32
Proj. ks160 P17(4,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Proj. w
Proj. ks160 P18(4,0mb)
Istn. g32
Istn. w32
Proj. ks160 P19(6,0mb)
Istn. w32
Istn. g25
Proj. ks160 P20(4,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Istn. t
Istn. g63
Studzienka fi 600 mm
Proj. ks160 P21(4,0mb), P22(2,0mb)
Studzienka fi 600 mm
86,50
86,20
86,36
86,35
86,35
86,35
86,25
86,05
83,78
83,81
83,89
83,90
84,03
84,13
84,14
84,21
84,23
84,23
84,25
84,28
84,33
84,37
84,38
84,39
84,42
84,45
84,48
84,48
84,49
84,52
84,55
84,56
84,57
84,58
84,58
84,60
84,70
PCV200
0,50
PCV200
0,52
0,50
2,72
2,17
2,15
2,10
1,93
1,78
1,65
1,35
16,00
50,00
36,00
8,00
34,00
29,00
6,00
20,00
338,00
343,00
361,00
362,50
388,00
408,00
411,00
424,00
428,00
429,00
432,00
437,50
447,00
456,00
457,00
459,00
466,00
471,00
477,00
478,00
480,00
485,00
490,50
493,50
495,00
497,00
498,00
501,00
521,00
S12
S13
S14
S15
S15a
S16
S17
S18

LEGENDA:

─ - ISTNIEJĄCA DROGA

═ - RURA KANALIZACJI SANITARNEJ

"PROJEKTOWANIE"-MAREK GALIŃSKI

FAZA:	Projekt budowlano–wykonawczy	Nr. zlecenia	Umowa nr 11/2013/IN z dnia 15.10.2013
BRANŻA:	Sanitarna		
TEMAT:	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno–tłoczna	Nr. rysunku	4
NAZWA:	Profil podłużny K–1	Skala	1:100/500
LOKALIZACJA:	Wysogotowo ul. Batorowska, Pszenna, Długa	Data	08.2014
INWESTOR:	TP–KOM Spółka z o.o.	Podpis	Nr.uprawnień
ADRES:	ul. Zachodnia 4 62–080 Tarnowo Podgórne		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Galiński		308/76/Pw
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Janina Górna		246/84/Pw