

Tabela 2 Zestawienie przewodów i kabli

LP	Początek	Koniec	Długość	Typ przewodu	UWAGI
-	-	-	m	-	-
1	Budnek TP-KOM Rozdzielnia RG	RZS-BT Budynek Techniczny Solanka	450	YAKY 4x120mm2	projektowany
2	RZS-BT Budynek Techniczny Solanka	Szafa SZS-PS Przepompowni	5	YDY 5x10mm2	projektowany
3	RZS-BT Budynek Techniczny Solanka	Skrzynka Przyłączeniowa Obudowa Lange	30	YKY 4x16mm2	projektowany
4	RZS-BT Budynek Techniczny Solanka	Skrzynka Przyłączeniowa Obudowa Lange	30	YKY 5x2,5mm2	projektowany
5	Skrzynka Przyłączeniowa Obudowa Lange	Pompa Głębiniowa PG	100	4x16mm2 - kabel fabryczny	projektowany
6	RZS-BT Budynek Techniczny Solanka	Tablica Odbiornikowa TO Budynku	30	YDY 5x4 mm2	projektowany
7	Tablica Odbiornikowa TO Budynku	Gniazda 230V, Ogrzewanie	200	YDY 3x2,5mm2	projektowany
8	Tablica Odbiornikowa TO Budynku	Oświetlenie, wentylacja	200	YDY 3x1,5mm2	projektowany
9	Szafa SZS-PS Przepompowni	Skrzynka Przyłączeniowa SP-PS	80	YKY 4x4mm2	projektowany
10	Szafa SZS-PS Przepompowni	Skrzynka Przyłączeniowa SP-PS	80	YKY 4x4mm2	projektowany
11	Szafa SZS-PS Przepompowni	Skrzynka Przyłączeniowa SP-PS	80	XZTKMXpw 4x2x0,5mm2	projektowany
12	Szafa SZS-PS Przepompowni	Skrzynka Przyłączeniowa SP-PS	80	XZTKMXpw 4x2x0,5mm2	projektowany
13	Skrzynka Przyłączeniowa SP-PS	Pompa P1	10	4x2,5mm2 kabel fabryczny	projektowany
14	Skrzynka Przyłączeniowa SP-PS	Pompa P2	10	4x2,5mm2 kabel fabryczny	projektowany
15	Skrzynka Przyłączeniowa SP-PS	Sonda hydrostatyczna	10	kabel fabryczny	projektowany
16	Skrzynka Przyłączeniowa SP-PS	sygnalizator pływakowy, zabezpieczenia pomp	10	kabel fabryczny	projektowany
17	RZS-BT Budynek Techniczny Solanka	Przepływomierz 1	25	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
18	RZS-BT Budynek Techniczny Solanka	Przepływomierz 2	25	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
19	RZS-BT Budynek Techniczny Solanka	Przepływomierz 3	25	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
20	RZS-BT Budynek Techniczny Solanka	czujnik ciśnienia	25	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
21	Główna szyna Uziemiająca GSU - Budynek	Przewód wyrównawczy	30	LgYzo 6mm2	projektowany
22	Uziom Budynek	złącza kontrolne, GSU	50	FeZn 30x4mm2	projektowany
23	Główna szyna Uziemiająca GSU - Przepompownia	Przewód wyrównawczy	30	LgYzo 6mm2	projektowany
24	Uziom - Przepompownia	GSU	20	FeZn 30x4mm2	projektowany
25	Uziom - Przepompownia	GSU	5	FeZn 8mm2	projektowany
26	Korytko PVC 90x60mm Budynek		30		