



- - - - - Uziom otokowy FeZn30x4mm2
 ————— Uziom przewód uziemiający do zbiornika FeZn8mm2

Linka połączeń wyrównawczych
 min Lgy 6mm2
 wg. DTR

		JM SANTECH, Julia Wiśniewska os. B. Śmiałego 26/17, Poznań	
INWESTOR:		 TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.O. UL. ZACHODNIA 4, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE	
NAZWA INWESTYCJI:		Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ujęcia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgórne gm. Tarnowo Podgórne	
TYTUŁ: RYSUNKU:	Przepompownia - Uziemienie		1:20
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Małecha WKP/0287/PWOE/06	BRANŻA: ELEKTRYCZNA		01-2014
	PROJEKT BUDOWLANY		E3
	DZ. NR 80/20, 80/22, 80/23, 80/3, 80/5, 81/5, 81/7, 81/2, 81/9, 82/1, 81/12		