

LEGENDA:

Instalacja gazowa
- rura stal. czarna bez szwu

K — Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący z zamkniętą komorą spalania firmy VIESSMANN typ Vitodens 050-W, Q=21kW tz/tp=70/50°C Bh=2,64 m³/h gaz GZ-41,5 (Lw)

UWAGA:

Urządzenia zastosowane w projekcie przyjęto jako przykładowe, określają one projektowany standard i stanowią punkt odniesienia przy wykonywaniu instalacji.

UWAGA:

Budynek "A" i "B" są jednakowe i wszystkie instalacje są powtarzalne i dotyczą obydwóch budynków.

OBSŁUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
61-450 Poznań ul. Opolska 114C
tel. 061-665-82-06 fax 061-665-82-07
kom. 0-512-301-880 0-512-301-881
acSTUDIO
JACEK SOŁGAŁA JAROSŁAW ROMAŃSKI

Nr rysunku: **4**

Obiekt: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
PRZY UL. 25 STYCZNIA W TARNOWIE PODGÓRNYM
DZIAŁKI NR EW. 1259/9 I 1259/65

Inwestor: GMINA TARNOWO PODGÓRNE,
UL. POZNAŃSKA 115,62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Temat rysunku: Aksonometia instalacji gazowej.

Skala: 1:100

Stadium: **PB-W.**

Imię i Nazwisko	Nr up. bud.	data	podpisy
Projektował:			
inż. Iwona Szymkowiak	613/87/Pw	06.2016	
Opracował:			
mgr inż. Olga Nawrot		06.2016	
Sprawdził:			
mgr inż. Przemysław Dymalski	439/87/Pw	06.2016	